

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / Contact details of the ACS owner : SAS TELCOMAT 2 rue François Hennebique ZA de la Croisette 62300 LENS France	Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product : Raccord électrosoudable PE 100 FOX FITTINGS / Matière BorSafe HE3490 L-SH
--	--

Type de produit fini / Type of finished product : ☐ tube / pipe ☐ produit de jointoyage / sealing product ☐ autre / other :			☐ joint / seal, gasket, o-ring... ☒ raccord et manchon / fittings			☐ revêtement / coating ☐ composant d'accessoires / accessories components								
Nature du matériau / Type of material : ☐ polychlorure de vinyl PVC ☐ PVC surchloré PVC-C ☒ polyéthylène PE ☐ polyéthylène réticulé PEX ☐ polypropylène PP									☐ polybutylène PB ☐ polyamide PA ☐ polytétrafluoroéthylène PTFE ☐ acrylonitrile-butadiène-styrène ABS ☐ à base de résine époxydique / epoxy resin			☐ éthylène-propylène EPDM ☐ butadiène-acrylonitrile NBR ☐ autre / other :		
Commentaires / Comments : Couleur du matériau / Material color : Noir / Black														
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 21 MAT NY 038														

Formulation chimique / Chemical formulation : Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives / Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 / Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 : Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 3 cm²/L Date des essais / Tests date : du 16 juillet au 17 septembre 2018 / from July 16 to September 17, 2018 Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n°99-217 du 12 avril 1999. Comments : The migration test carried out according to the standards XP P 41-250-1/2/3 and NFP 41-290 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of April 1999.

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Emilie Bailly Responsable Technique / Technical Manager A la date du / Date of issue : 09 mars 2021 Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 20 septembre 2023 Commentaires / Comments : Transfert de l'ACS 18 MAT NY 078. Par conséquent, il garde la même date d'expiration. / This certificate is linked to ACS 18 MAT NY 078 . Consequently its expiry date remains the same.	Signature : 
---	--